


예천군 공공하수처리시설 사용개시 및 하수처리구역 공고

「하수도법」 제15조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 의하여 예천군 공공하수처리시설 사용개시 및 처리구역을 다음과 같이 공고 합니다.

2020년 1월 8일



○ 공공하수도 사용개시일 및 하수처리구역

시 설 명	위 치	사용개시 년 월 일	하수처리구역 (km ²)		하수관거 (km)		비 고
			기 공고	금회 공고	기 공고	금회 공고	
신음 농어촌마을 하수처리시설	예천군 개포면 신음리 41번지	2020.05.01.	-	0.2200	-	7.70	
신평 농어촌마을 하수처리시설	예천군 지보면 신평리 565번지	2020.05.01.	-	0.1983	-	10.70	
읍실 농어촌마을 하수처리시설	예천군 은풍면 오류리 62번지	2020.05.01.	-	0.1510	-	4.75	

○ 공공하수처리시설 설계유입수질 및 목표수질

(단위 : mg/ℓ)

시 설 명	시설용량 (m ³ /일)	설계 유입수질					목표 방류수질				
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
신음 농어촌마을 하수처리시설	100	162.3	106	192.9	35.1	3.8	5.3	15	4.9	13.5	0.89
신평 농어촌마을 하수처리시설	70	224.7	200.3	256.2	49.56	8.14	4.8	9.8	4.7	11.2	0.8
읍실 농어촌마을 하수처리시설	90	166	96	207	47	3.1	5.3	15	4.9	13.5	0.89

○ 공공하수도 설계용량 및 하수관거

시 설 명	시설용량	하수관거	처리공법
신음 농어촌마을 하수처리시설	100m³/일	L= 7.70km	JASSFR (전협기조가 조합된 단계 주입형 SBR반응기와 자연부상식 배출 장치를 이용한 하수고도처리)
신평 농어촌마을 하수처리시설	70m³/일	L= 10.70km	
읍실 농어촌마을 하수처리시설	90m³/일	L= 4.75km	

○ 하수처리구역 내 하수배제방식

시 설 명	하수처리구역	하수배제 방식	비고
신음 농어촌마을 하수처리시설	0.2200km²	분류식(개포면 신음리, 가곡리, 우감리)	
신평 농어촌마을 하수처리시설	0.1983km²	분류식(지보면 신평리)	
읍실 농어촌마을 하수처리시설	0.1510km²	분류식(은평면 오류리, 우곡리)	

○ 기타 필요한 사항

가. 하수도사용료 및 원인자부담금은 「예천군 하수도 사용조례」의 규정에 의하여 부과·징수함.

나. 공공하수도에 영향을 미치는 행위 및 공공하수도를 사용하고자 할 때에는 「예천군 하수도 사용조례」 규정에 의거 예천군수에게 신고하여야 함.

다. 공공하수도 관계 도면은 예천군 환경관리과에 비치 열람가능(☎054-650-6372)