

| 측정일 : 2023년 01월 18일 |            |                  |         |             |             |             |
|---------------------|------------|------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 시료<br>번호            | 측정지점       | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량(ℓ/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| 1                   | 부지경계선1     | YSP-1045S / 1대   | 10.11   | 09:34~13:34 | 0.003       | 기준미만        |
| 2                   | 부지경계선2     | YSP-1045S / 1대   | 10.11   | 09:38~13:38 | 0.003       | 기준미만        |
| 3                   | 부지경계선3     | YSP-1045S / 1대   | 10.14   | 09:45~13:45 | 0.002       | 기준미만        |
| 4                   | 부지경계선4     | YSP-1045S / 1대   | 10.13   | 09:49~13:49 | 0.003       | 기준미만        |
| 5                   | 위생설비입구1    | YSP-1045S / 1대   | 10.16   | 09:58~10:38 | 0.002       | 기준미만        |
| 6                   | 위생설비입구2    | YSP-1045S / 1대   | 10.10   | 10:10~10:50 | 0.002       | 기준미만        |
| 7                   | 작업장주변(실내)1 | YSP-1045S / 1대   | 10.12   | 10:22~12:22 | 0.002       | 기준미만        |
| 8                   | 작업장주변(실내)2 | YSP-1045S / 1대   | 10.13   | 10:27~12:27 | 0.002       | 기준미만        |
| 9                   | 음압기배출구1    | YSP-1045S / 1대   | 10.13   | 10:40~11:20 | 0.003       | 기준미만        |
| 10                  | 음압기배출구2    | YSP-1045S / 1대   | 10.12   | 10:43~11:23 | 0.002       | 기준미만        |
| 11                  | 음압기배출구3    | YSP-1045S / 1대   | 10.11   | 10:46~11:26 | 0.003       | 기준미만        |
| 12                  | 음압기배출구4    | YSP-1045S / 1대   | 10.14   | 10:49~11:29 | 0.002       | 기준미만        |
| 13                  | 음압기배출구5    | YSP-1045S / 1대   | 10.15   | 10:52~11:32 | 0.002       | 기준미만        |
| 14                  | 음압기배출구6    | YSP-1045S / 1대   | 10.13   | 10:55~11:35 | 0.002       | 기준미만        |
| 15                  | 음압기배출구7    | YSP-1045S / 1대   | 10.12   | 10:58~11:38 | 0.003       | 기준미만        |
| 16                  | 폐기물반출구1    | YSP-1045S / 1대   | 10.12   | 13:40~14:20 | 0.002       | 기준미만        |
| 17                  | 폐기물반출구2    | YSP-1045S / 1대   | 10.13   | 13:46~14:26 | 0.002       | 기준미만        |
|                     |            |                  |         |             |             |             |
|                     |            |                  |         |             |             |             |
|                     |            |                  |         |             |             |             |

주식회사제이케이석면연구원

